

MÊS	Nº de amostras exigidas Portaria MS 2914/2011 Rede de Abastecimento	Nº de amostras realizadas	Análises Bacteriológicas				Nº de amostras exigidas pela Portaria MS 2914/2011 Estação de Tratamento de ÁGUA - ETA	Análises Físico-Químicas														
			CCT		CCT-e			Cor aparente			Turbidez			pH			Cloro Residual			Fluoreto		
			C	NC	C	NC		Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC
<b>Março</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>3,0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>1,09</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>7,3</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,93</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,84</b>	<b>180</b>	<b>0</b>